## Dados do Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano no Concelho de Valpaços

## Zona de Abastecimento de Campo d' Égua

2º Trimestre de 2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo consta no Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA).

### Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano

| Parâmetros | Unidades | Valor Paramétrico (VP) | Resultados obtidos | | N.º resultados > VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises PCQA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mínimo | Máximo | | | Previstas | Realizadas | % Realizadas |
| Escherichia coli | UFC/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Bactérias Coliformes | UFC/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Cloro Residual Livre | mg/L $Cl_2$ | --- | 0,4 | 0,4 | 0 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| **Totais** | | | | | **0** | | **3** | **3** | |

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas) e ao parecer da Autoridade de Saúde: