


**LEGENDA**

-  QUADRO ELÉTRICO
-  TOMADA MONOFÁSICA CI POLO DE TERRA
-  TOMADA MONOFÁSICA CI POLO DE TERRA E TAMPA
-  TOMADA MONOFÁSICA CI POLO DE TERRA DUPLA
-  TOMADA TRIFÁSICA CI POLO DE TERRA
-  DERIVAÇÃO EM CAIXA DO TIPO I1 DE FUNDO DUPLO  
Caixa de aparelhagem do tipo I1 (53mm x 53mm x 55mm)

**NOTAS:**

- (1) - INSTALAÇÃO EM MURETE OU TORRE PRÉ-FABRICADA (A DEFINIR)
- (2) - CANCELA COM HASTE OU PORTÃO AUTOMÁTICO (A DEFINIR)
- (3) - INSTALAÇÃO A UMA ALTURA DE 1.5m (aprox.)
- 4 - AS LINHAS RETAS, COM ÂNGULOS DE 90°, SÃO DEMONSTRATIVAS, DEVEM SEGUIR-SE OS CAMINHOS MAIS RETOS POSSÍVEIS
- (5) - LXV 4x1x35 / TUBO CORRUGADO Ø 90 mm (IK=08)
- (6) - H07V-R 25 / TUBO CORRUGADO Ø 40 mm (IK=08)